

## Öljysäiliön jättäminen maahan kiinteistöllä 751-401-14-28

Tekninen lautakunta 28.04.2026  
3119/11.01.00.00/2026

Valmistelija	Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mäkelä Sampo
	Kiinteistöllä 751-401-14-28 sijaitsevan omakotitalon öljylämmitysjärjestelmä on poistettu käytöstä.
	Kiinteistön öljylämmityksen käytössä ollut maan alla sijaitseva säiliö on tyhjennetty. Polttimot ja säiliön maanpäälliset putkistot on purettu pois.
	Simon kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, pykälässä 14 sanotaan, että ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa taiseita aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle.
	Hakijan perusteluista käy ilmi, että säiliön poistaminen aiheuttaa huomattavan riskin rakennukselle, koska säiliö sijaitsee talon sokkelin läheisyydessä ja sen pois kaivaminen voi aiheuttaa sokkelin alustäytön sortumisen kaivantoon.
Lisätietoaineisto	Hakijan perustelut
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Juho Kurunlahti
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy säiliön jättämisen maahan. Säiliö tulee tarkastaa valtuutetun asiantuntijan toimesta ja säiliö tulee täyttää hiekalla/soralla. Työn suorittamisen jälkeen asiasta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojelusihteerille.
Päätös	