

RakL (751/2023) 131 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

GSE BESS 1 Oy hakee rakentamislain (2023/751) 131 §:n mukaista lupaa sijoittaa keskijännitekaapeli 20kV kiinteistöille 751-401-2-116 ja 751-401-2-151. Sijoitettavalle kaapelille on saatu maanomistajien kirjallinen suostumus. Kaapelin sijoittamiselle on saatu myös Fingridiltä myönteinen sijoittamisen salliva lausunto.

RakL 131 § mukainen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisten myöntäminen on Simon kunnan 1.6.2025 § 54 hyväksytyn hallintosäännön mukaan Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin toimivallassa.

Päätös

Päätän Rakentamislain 131 § perusteella myöntää luvan sijoittaa 20 kV keskijännitekaapeli kiinteistöille 751-401-2-116 ja 751-401-2-151 karttaliitteiden mukaisesti. Kaapeli on sijoitettava hakemuksen suunnitelman mukaisesti. Asennussyvyys on oltava määräysten sekä suunnitelmien mukainen. Kaivettavan kaapelin sijainti tulee merkitä maastoon ennen kaivuutyön aloittamista. Hankkeeseen ryhtyvän on ennen töiden aloittamista selvitettävä alueen vesi-, viemäri-, sähkö- ja telekaapeleiden sekä kaukolämpöverkon sijainnit. Töiden valmistumisen jälkeen on alueella pidettävä loppukatselmus, mihin on pyydyttävä kunnan teknisen toimen edustaja mukaan.

Perustelut:

Sijoittaminen ei vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Sijoittaminen ei aiheuta haittaa kiinteistön käytölle.

Maksut:

Rakennusvalvonnan maksut 25.2.2025 päivitetyn taksan mukaisesti:
Hakemuksesta tiedottaminen 50 € Päätös 200 €

Mäkelä Sampo
Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

Tämä asiakirja on järjestelmäallekirjoitettu.

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 1.4.2026.

Jakelu

Prenner Oy, Antti
Kärkkäinen
Teknisen lautakunnan PJ,
Tanja Nousiainen
Greensky, Iines Veistola